

SAKSKØBING KOMMUNE

VANDLØBSREGULATIV

FOR

KOMMUNEVANDLØB NR. 9



KVL. NR. 9 ST. 1077 > 22.03.89

INDHOLDSFORTEGNELSE.

	Side
1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	1
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET	1
3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	2
3.1. Afmærkning og stationering	2
3.2. Dimensioner, bygværker m.v.	3
3.3. Tilløb af kloakker, dræn og grøfter	4
4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE	4
5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	5

BILAGSFORTEGNELSE.

	Nr.
Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Fotoserie med stationsangivelse	3
Brøndskitser	4

Fotomosaikkort i 1:4.000, tegning nr. 101

R E G U L A T I V
for
kommunevandløb nr. 9
i
Sakskøbing kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1969 og opmålinger til dette i 1976.
- Projekt for omlægning fra st. 353 - st. 578 af 1974.
- Projekt for omlægning fra st. 0 - st. ca. 105 af 1983.
- Recipientkvalitetsplan vedtaget af amtsrådet i 1985.
- Redegørelse, jf. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

Vandløbet begynder i 1 m brønd i Majbøllevejs østlige side på matr.nr. 10, Majbølle by og sogn og løber mod øst, som vist på fotomosaikkort (tegning nr. 101), til udløb i amtsvandløb nr. 48 i st. 1392.

Vandløbet er rørlagt fra st. 0 - st. 983 og åbent fra st. 983 - st. 1366. Fra st. 1366 til sit udløb i st. 1392 er vandløbet rørlagt.

Tilløbet til vandløb nr. 9 begynder ved den østlige side af Majbøllevej i 1 m brønd ved matr.nr. 35^a Majbølle by og sogn, og løber, som vist på fotomosaikkort (tegning nr. 101), til sit udløb i kommunevandløb nr. 9 i st. 431.

Tilløbet er i sin fulde længde rørlagt.

I kommunevandløb nr. 9 og tilløb er ialt 1.440 m rørlagt og 383 m åbent vandløb.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.

3.1. Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Tilløbet er stationeret fra det første sikre punkt (1 m brønd ved Majbøllevejs østlige side). Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde, bygværker m.v., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 9			
Afmærkning	Station m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Brøndkarm	0	5,21	1 m brønd
Brøndkarm	72	5,17	1 m brønd
Brøndkarm	158	4,20	1 m brønd
Brøndkarm	455	2,83	1 m brønd
Rørudløb	983	-0,65	Bund af Ø 30 cm rør
Rørudløb	1072	-0,69	Bund af Ø 30 cm rør
Rørudløb	1077	-0,94	Bund af Ø 30 cm rør
Rørudløb	1366	-1,95	Bund af Ø 30 cm rør
Rørudløb i Avl. 48	1392	-2,27	Bund af Ø 30 cm rør

TILLØB TIL KOMMUNEVANDLØB NR. 9			
Afmærkning	Station m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Brøndkarm	0	5,25	1 m brønd
Brøndkarm	431	2,83	1 m brønd

Følgende GI-fixpunkt er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-09-9017	Plade	6,31

3.2. Dimensioner, bygværker m.v..

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema, hvori tillige er anført overkørsler, brønde og bygværker.

Vandløbets skikkelse.

Vandløb nr.: Kommunevandløb nr. 9, Sakskøbing kommune.

Station		Bund- kote m.	Fald o/oo	Rørdim./ bundbred m.	An- læg	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse					
0	1 m brønd	3,99		25 cm bt		Rørlagt herfra
72	1 m brønd	3,73				
158	1 m brønd	3,35				
215	Knæk					Brønd under terræn ifølge gl. regulativ
307	Knæk					

LØW & HALLBERG

Station		Bund- kote m.	Fald o/oo	Rørdim./ bundbred m.	An- læg	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse					
350			12			Kegle ført op over terræn Åbent herfra
455	1 m brønd	1,67	0,4	30 cm bt		
983	Knæk	-0,65		0,6		
1072	Knæk	-0,70				
1077	Markoverkørsel	-0,94		30 cm bt		
1366	Knæk	-1,95		0,6		
1392	Markoverkørsel	-2,27		30 cm bt		
	Udløb i Avl. 48					

Vandløb nr.: Tilløb til kommunevandløb nr. 9, Sakskøbing kommune.

Station		Bund- kote m.	Fald o/oo	Rørdim./ bundbred m.	An- læg	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse					
0	1 m brønd	4,06		Ø 30 bt		Ved Majbøllevej
131	Knæk					Mod øst
236	Knæk					Mod sydøst
431	1 m brønd	1,67		Ø 30 bt		

3.3. Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkortet, tegning nr. 101.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing kommune".


LØW & HALLBERG

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 7/3. 1998.

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing kommune den 9/4. 1998.

Regulativet træder ikraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFVIST
kommunaldirektør

R E G U L A T I V
for
kommunevandløb nr. 9
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Det åbne vandløbs skikkelse er opmålt i marken i marts måned 1989.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde og bygværker, rørudløb og -indløb kontrolleret og koter verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser en mindre forskel i stationering i forhold til gældende stationering, hvilket skyldes de omlægninger der er sket siden.

Koter til brønde og bygværker er justeret efter de faktiske, målte værdier.

3. SEKTORPLANER.

3.1. Recipientkvalitetsplanen.

I recipientkvalitetsplanen for Storstrøms amtskommune af 1985 er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen "C", vandløb, der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2. Spildevandsplan.

Kommunevandløb nr. 9 modtager via spredte tilledninger spildevand fra den nordlige del af Majbølle.

I henhold til Sakskøbing kommunes spildevandsplan af november 1987 skal Majbølle by kloakeres i 1994, og spildevandet renses i et lokalt renseanlæg med udledning til kommunevandløb nr. 10. Herefter er kommunevandløb nr. 9 uden spildevandspåvirkning.

3.3. Vandindvindingsplan.

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet vandforsynes fra Majbølle vandværk eller fra egne boringer og brønde.

3.4. Regionplan.

Oplandet til kommunevandløb nr. 9 er i Regionplan 1985 - 96 for Storstrøms amtskommune udlagt til "Områder med væsentlige jordbrugsinteresser" og "Regionale naturområder".

3.4.1. Jordbrugsplan.

I "Forslag til jordbrugsplan 1986-96" er oplandet udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen" og til "øvrige områder".

3.4.2. Fredningsplan.

I "Forslag til fredningsplanlægning 1986" er de områder, som kommunevandløb nr. 9 gennemskærer, udlagt til "værdifulde landskaber" eller "regionale naturområder".

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv. Det udmunder i amtsvandløb nr. 48L, der er målsat som fiskevand.

Fotoserie (bilag 3) illustrerer vandløbets miljømæssige muligheder.

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet er rørlagt eller reguleret i hele sit forløb.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.

Vandløbet er ved opmåling i marken i marts 1989 fundet at opfylde de gældende regulativbestemmelser.

Nykøbing F., januar 1990

LØW & HALLBERG


Jesper Løw